

様式第4号（第11条関係）

基総第674号
令和6年11月28日

基山町第2区 区長 安永 秀文 様

基山町長 松田 一也



基山町まちづくり提案回答書

先に提案のあったまちづくり提案については、下記のとおり決定しましたので、基山町まちづくり基本条例施行規則第11条第3項の規定に基づき通知します。

記

1. 提案の取扱い

黒目牛地区防火水槽につきましては、既存の防火水槽に替わる40t規模の防火水槽の設置を検討いたします。

2. 取扱いの理由

既存の蓋なしの防火水槽では、土砂等の流入もあり消火活動に支障があることに加えて、黒目牛地区は、消火栓が設置できず、40t規模の防火水槽を設置し水利を確保する必要があるため。

3. その他